



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе»)**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:	166000 Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7	Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21БЦ01 от 22 мая 2017 г.
Телефон/факс	8(81853)4-36-66/4-30-58	Действителен до 22.05.2022 г.
ОКПО 72358003 ОГРН 1058383002094 ИНН 2983002823 КПП 298301001		

**Утверждаю :**  
Руководитель ИЛЦ  
Н. С. Фомина

М.П.

подпись

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 4 от 11.03.2019

Наименование пробы (образца)	Проба воды после водоподготовительной установки
Наименование организации, юридический адрес	Муниципальное предприятие Заполярного Района «Севержилкомсервис» 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д.17Б
Дата и время отбора пробы (образца)	04.03.2019
Дата и время доставки пробы (образца)	04.03.2019
Объект, где проводился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	БВПУ п. Усть-Кара
Код пробы (образца)	4.БХ.04.03.19
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Объем пробы	-
Тара, упаковка	Чистая посуда – санитарно-химическая лаборатория Стерильная посуда – бактериологическая лаборатория
НД на методику отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки	Автотранспорт от 2 до 6 <sup>0</sup> С
Условия хранения	-
Дополнительные сведения	Производственный контроль

**Код пробы (образца): 4.БХ.04.03.19**

**Микробиологические исследования воды**

**Начало исследований 04.03.19**

**Окончание исследований 07.03.19**

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
№160	Общее микробное число	0	Не более 100	КОЕ/мл	МУК 1.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	Отсутствие в 100	мл	
		-	НВЧ в 100		
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены	Отсутствие в 100	мл	
		-	НВЧ в 100		

Код пробы (образца): 4.БХ.04.03.19.

Санитарно-гигиенические исследования воды

Начало исследований -04.03.19г.

Окончание исследований – 04.03.19г.

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
222	Мутность	0	в пределах 1,5-2,0	мг/дм <sup>3</sup> (по каол.)	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	0	не более 30,0	Градусы	ГОСТ 31868-2012
	Водородный показатель (рН)	6,9±0,2	в пределах 6-9	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	0,27±0,05	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	0	не более 3,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
	Нитраты	<0,1	не более 45,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
	Окисляемость перманганатная	0,73±0,15	в пределах 5,0-7,0	мгО/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 55684-2013
	Хлориды	258,9±38,8	не более 350,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
	Сульфаты	22,9±4,6	не более 500,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-2012
	Железо общее	<0,1	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Лицо ответственное за оформление протокола:  
Специалист по регистрации проб  
ФБУЗ «ЦГиЭ в НАО»

М. В. Брезкина