



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Ненецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»
(Ненецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

| | |
|--|---|
| Юридический адрес: | 163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1 |
| Телефон/факс | 8(8182)27-64-83 |
| ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035 КПП 290101001 | |



Утверждаю:
И. о. главного врача
Н. С. Фомина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 80 от 20.02.2023 г.

| | |
|--|--|
| Наименование пробы (образца) | Питьевая вода централизованного водоснабжения |
| Наименование и контакты Заказчика | Муниципальное предприятие Заполярного Района «Севержилкомсервис» |
| Юридический адрес Заказчика | 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д.17Б |
| Дата и время отбора пробы (образца) | 14.02.2023г. |
| Дата и время доставки пробы (образца) | 14.02.2023г. |
| Объект, где проводился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес) | п. Каратайка, БВПУ |
| Код пробы (образца) | 80.БП.14.02.2023 |
| Дата изготовления | - |
| Номер партии | - |
| Объем партии | - |
| Объем пробы | 6 л |
| Тара, упаковка | Стерильная посуда – бактериологическая лаборатория Чистая посуда – паразитологическая лаборатория |
| НД на методику отбора | ГОСТ 31861-2012 |
| Условия транспортировки | Автотранспорт от 2 до 6° С |
| Условия хранения | - |
| Дополнительные сведения | Производственный контроль При отборе проб заказчиком, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе» ответственность за правильность отбора не несет |

Код пробы образца 80.БП.14.02.2023
Начало исследований 14.02.2023 Окончание исследований 17.02.2023
Дата предоставления результатов в группу приема, регистрации,
кодирования проб и выдачи результатов исследований, испытаний:
17.02.2023

| Регистрационный № | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы Измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| № 200 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены | Отсутствие в 100 | мл | МУК 1.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» |
| | | 0 | НВЧ в 100 | | |
| | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружены | Отсутствие в 100 | мл | |
| | | 0 | НВЧ в 100 | | |
| | Колифаги | отсутствуют | Отсутствие | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | |
| | Сульфидредуцирующие клостридии | Не обнаружены | Отсутствие в 20 мл | | |

Санитарно-паразитологические исследования воды

| Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы Измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цисты лямблий | Не обнаружены | Не должны содержаться в 25 л воды | Экз/л | МУ 4.2.2661-10 МУК 4.2.2314-08 |

Лицо ответственное за оформление протокола:
 Специалист по регистрации проб
 ФБУЗ «ЦГиЭ в НАО»



Пенькова И. В.