



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Ненецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»  
(Ненецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:	163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1
Телефон/факс	8(8182)27-64-83
ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035 КПП 290101001	



Утверждаю:  
И. о. руководителя ИЛЦ  
Т. Н. Станкевич

М.П. подпись

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 206 от 28.12.2022 г.

Наименование пробы (образца)	Питьевая вода централизованного водоснабжения
Наименование и контакты Заказчика	Муниципальное предприятие Заполярного Района «Севержилкомсервис»
Юридический адрес Заказчика	166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д.17Б
Дата и время отбора пробы (образца)	17.11.2022 г.
Дата и время доставки пробы (образца)	17.11.2022 г.
Объект, где проводился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	с. Коткино (Водопроводные сети)
Код пробы (образца)	206.БХ.23.12.2022
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Объем пробы	4 л.
Тара, упаковка	Стерильная посуда – бактериологическая лаборатория Чистая посуда - санитарно-гигиеническая лаборатория
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки	Автотранспорт от 2 до 6° С
Условия хранения	-
Дополнительные сведения	Производственный контроль При отборе проб заказчиком, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе» ответственность за правильность отбора не несет

**Код пробы образца 206.БХ.23.12.2022**  
**Начало исследований 20.12.2022      Окончание исследований 23.12.2022**  
**Дата предоставления результатов в группу приема, регистрации,**  
**кодирования проб и выдачи результатов исследований, испытаний:**  
**28.12.2022**

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
№ 359	Общее микробное число	14	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 1.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	Отсутствие в 100	мл	
		0	НВЧ в 100		
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены	Отсутствие в 100	мл	
		0	НВЧ в 100		

Лицо ответственное за оформление протокола:  
 Специалист по регистрации проб  
 ФБУЗ «ЦГиЭ в НАО»



Пенькова И. В.



Код пробы (образца):206.БХ.23.12.2022.

Санитарно-гигиенические исследования воды

Начало исследований – 23.12.2022г.

Окончание исследований – 23.12.2022г.

Дата предоставления результатов в группу приема, регистрации, кодирования проб и  
выдачи результатов исследований, испытаний: 27.12.2022

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1721	Водородный показатель (рН)	6,98±0,2	в пределах 6-9	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	Цветность	21,6±4,3	не более 20,0	Градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	1,69±0,34	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup> (по каол.)	ГОСТ Р 57164- 2016
	Железо общее (суммарно)	0,65±0,16	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Лицо ответственное за оформление протокола:

Специалист по регистрации проб

ФБУЗ «ЦГиЭ в НАО»

Пенькова И. В.