Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:	166000 Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7	Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) №RA.RU.21БЩ01 от 22мая 2017 г.
Телефон/факс	8(81853)4-36-66/4-30-58	Действителен до 22.05.2022 г.
ОКПО 72358003 ОГРН 1058383002094 ИНН 2983002823 КПП 298301001		

Утверждаю :
Руководитель ИЛЦ
_____А.С. Выучейская
М.П. подпись

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 195 от 28.12.2020

Наименование пробы (образца)	Проба воды после водоподготовительной установки
Наименование организации, юридический адрес	Муниципальное предприятие Заполярного Района «Севержилкомсервис» 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д.17Б
Дата и время отбора пробы (образца)	22.12.2020
Дата и время доставки пробы (образца)	22.12.2020
Объект, где проводился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	БВПУ, п. Каратайка
Код пробы (образца)	195.БПХ.22.12.2020
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Объем пробы	-
Тара, упаковка	Чистая посуда – санитарно-гигиеническая лаборатория Стерильная посуда - бактериологическая лаборатория Чистая посуда-паразитологическая лаборатория
НД на методику отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки	Автотранспорт от 2 до 6^0 С
Условия хранения	-
Дополнительные сведения	Производственный контроль При отборе проб заказчиком, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе» ответственность за правильность отбора не несет

Код пробы (образца): 195.БПХ.22.12.2020

Микробиологические исследования воды

Начало исследований 22.12.2020 **Окончание исследований 25.12.2020**

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
№ 859	Сульфидредуцирующие клостридии	Не обнаружены	Отсутствие в 20 мл		МУК 4.2.1884-04
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружены	Отсутствие в 100	мл	
		0,9	НВЧ в 100		
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружены	Отсутствие в 100	мл	
		0,9	НВЧ в 100		
	Колифаги	Отсутст-вуют	Отсутствие	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл	

Санитарно-паразитологические исследования воды

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
2	3	4	5	6
Цисты лямблий	Не обнаружены	Не должны содержаться в 25 л воды	Экз/л	МУК 4.2.1884-04

Лицо ответственное за оформление протокола:
Специалист по регистрации проб
ФБУЗ «ЦГиЭ в НАО» Карпушева И. С.

Код пробы (образца): 195.БПХ.22.12.2020.

Санитарно-гигиенические исследования воды

Начало исследований – 22.12.2020г. Окончание исследований – 24.12.2020г.

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единица измерения (для граф 3,4)	НТД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1885	Водородный показатель (pH)	7,97±0,2	в пределах 6 - 9	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	Цветность	4,2±1,3	не более 30,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	<0,58	не более 2,0	мг/дм^3 (по каол.)	ГОСТ Р 57164-2016
	Железо общее	<0,1	не более 0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
	Нефтепродукты, суммарно	<0,04	не более 0,3	мг/дм^3	РД 52.24.476-2007
	ПАВ, анионоактивные	<0,015	-	мг/дм^3	ГОСТ 31857-2012
	Окисляемость перманганатная	2,16±0,22	не более 7,0	мгО/дм^3	ГОСТ Р 55684-2013
	Жесткость общая	5,05±0,78	не более 10,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
	Общая минерализация (сухой остаток)	196,4±19,6	не более 1500	мг/дм^3	ГОСТ 18164-72

Лицо ответственное за оформление протокола:

Специалист по регистрации проб
ФБУЗ «ЦГиЭ в НАО» Карпушева И. С.